

Nr rej. 150106-5301-K025-Pt/18

## PROTOKÓŁ KONTROLI

☒ pracodawcy(\*) ☐ przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą(\*) ☐ innego podmiotu(\*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: ☐ pracodawcy(\*) ☐ przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą(\*)

REGON: 00032494900000

NIP: 8211021463

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623)

**Nadinspektor pracy - Robert Kowieski**  
**Starszy inspektor pracy - Paweł Szymański**

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Warszawie przeprowadził kontrolę w:

**SĄD REJONOWY W SIEDLCACH**

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

**08-110 SIEDLCE, UL. KAZIMIERZOWSKA 31A**

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)(\*)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)(\*)

**SSR Agnieszka Tomasiewicz - Celińska - Prezes Sądu Rejonowego**  
**SSR Jolanta Warsz - Wice Prezes Sądu Rejonowego**  
**Agnieszka Piekart - Dyrektor Sądu Rejonowego**

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

**SSR Agnieszka Tomasiewicz - Celińska - Prezes Sądu Rejonowego**  
**SSR Jolanta Warsz - Wice Prezes Sądu Rejonowego**  
**Agnieszka Piekart - Dyrektor Sądu Rejonowego**

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)(\*)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 15.12.1975;  
data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany:

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

18,19,22.06; 6,20.07; 14.08; 5.09.2018 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 175, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 175, w tym kobiet: 136, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 7,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: nie było kontroli PIP

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

### **Prawna ochrona pracy.**

Kontrola dotyczy pracowników podległych dyrektorowi Sądu Rejonowego w Siedlcach, w tym zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, samodzielnych, wspomagających pion orzeczniczy i pozostałych wspomagających.

#### **I. Stosunek pracy.**

Wrywkowo sprawdzono akta osobowe 8 pracowników z grupy objętej kontrolą:

- 1) [REDACTED] zatrudniona została na stanowisku stażysty od dnia 21.05.2015r. do dnia 31.12.2015r. na podstawie umowy o pracę na zastępstwo – na czas nieobecności [REDACTED]. Umowa o pracę została zawarta w pełnym wymiarze. Wynagrodzenie zasadnicze ustalone zostało w kwocie [REDACTED]. Po okresie trwania umowy pracownicy wydano świadectwo pracy.

Następnie z ww. zawarta została umowa o pracę na okres próbny na stanowisku stażysty od dnia 17.02.2016r. do dnia 16.05.2016r., w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem w kwocie [REDACTED]. Od dnia 17.05.2016r. [REDACTED] zatrudniona jest na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, na stanowisku sekretarza sądowego. [REDACTED] zatrudniona jest w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego od dnia 30.01.2017r. Świadczy pracę w pełnym wymiarze. Od dnia 01.01.2018r. wynagrodzenie zasadnicze dla ww. ustalono w kwocie [REDACTED].

2) [REDACTED] zatrudniona została na zastępstwo – na czas nieobecności [REDACTED] [REDACTED] od dnia 09.08.2010r. na stanowisku stażysta, w pełnym wymiarze, za wynagrodzeniem w wysokości [REDACTED]. Umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron z dniem 10.04.2014r. Pracownicy wydano świadectwo pracy. Następnie ww. zatrudniona została na okres próbny od dnia 11.04.2014r. do dnia 10.07.2014r. na stanowisku stażysty, w pełnym wymiarze, za wynagrodzeniem w kwocie [REDACTED]. Od dnia 11.07.2014r. [REDACTED] świadczyła pracę na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia 10.07.2015r. – stażysta. Aneks do umowy z dnia 01.04.2015r. ww. od tego dnia zatrudniona jest na czas nieokreślony, na stanowisku sekretarza sądowego, w pełnym wymiarze. Od dnia 01.01.2017r. pracownica otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie [REDACTED].

3) [REDACTED] zatrudniona została na stanowisku referenta-stażysty na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny od dnia 03.12.2007r. do dnia 29.02.2008r. w pełnym wymiarze. Od dnia 01.03.2008r. do dnia 28.02.2009r. ww. świadczyła pracę na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony na stanowisku referent - stażysta i następnie stażysty do dnia 28.02.2010r. Od dnia 01.03.2010r. [REDACTED] zatrudniona jest na stanowisku księgowej na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Pracę świadczy w pełnym wymiarze za wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie [REDACTED].

4) [REDACTED] zatrudniony został jako stażysta –miejsce wykonywania pracy Ośrodek Migracyjny Ksiąg Wieczystych w Siedlcach Sąd Okręgowy w Siedlcach na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony od dnia 01.06.2010r. do 31.05.2011r. Umowa została przedłużona do dnia 30.09.2011r. Od dnia 14.07.2011r. od dnia 01.08.2011r. ww. wykonywał obowiązki na stanowisku migratora ksiąg wieczystych. Od dnia 01.08.2011r. [REDACTED] zatrudniony został na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, na stanowisku migratora ksiąg wieczystych. Z dniem 01.01.2015r. ww. został przeniesiony do Sądu Rejonowego w Siedlcach na stanowisko sekretarza sądowego. Powyższe spowodowane było zniesieniem Ośrodków Migracyjnych Ksiąg Wieczystych m.in. w Siedlcach (zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.11.2014r.). Od dnia 01.01.2018r. wynagrodzenie zasadnicze dla [REDACTED] ustalone zostało w kwocie [REDACTED].

W aktach znajduje się wniosek pracownika z dnia 15.04.2018r. o przeniesienie go na stanowisko starszego sekretarza sądowego. [REDACTED] w dniu 11.05.2018r.



otrzymał odpowiedź negatywną dyrektora Sądu Rejonowego w Siedlcach. Ww. nie spełniał wymogów 5lat pracy na stanowisku sekretarza sądowego(rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.03.2017r. w sprawie stanowisk... - awans na starszego sekretarza sądowego może nastąpić po 5latach pracy na stanowisku sekretarza sądowego).

- 5) [REDAKTED] zatrudniona została na stanowisku stażysty na podstawie umowy o pracę zawartej na zastępstwo-nieobecność [REDAKTED], w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie [REDAKTED]. Umowa o pracę zawarta została na okres od dnia 22.05.2015r. do dnia 19.01.2016r. Umowa rozwiązana została na mocy porozumienia stron. Pracownicy zostało wydane świadectwo pracy. Następnie z ww. zawarto umowę o pracę na okres próbny od dnia 20.01.2016r. do dnia 19.04.2016r. w pełnym wymiarze na stanowisku stażysty, za wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości [REDAKTED]. [REDAKTED] od dnia 20.04.2016r. do dnia 19.04.2017r. zatrudniona została na czas określony. Porozumieniem z dnia 30.12.2016r. od dnia 01.01.2017r. pracownica świadczy pracę na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w pełnym wymiarze, na stanowisku - sekretarz sądowy. Wynagrodzenie zasadnicze dla ww. od dnia 01.01.2018r. ustalono w kwocie [REDAKTED].
- 6) [REDAKTED] zatrudniona została na stanowisku sekretarza sądowego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony od dnia 26.04.2007r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Od dnia 01.03.2015r. świadczy pracę na stanowisku - starszy sekretarz sądowy. Od dnia 01.01.2017r ww. otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości [REDAKTED].
- 7) [REDAKTED] zatrudniona została na stanowisku referenta-stażysty na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony od dnia 02.11.2004r. do dnia 30.11.2004r. i następnie od dnia 03.01.2005r. do dnia 30.09.2005r. i od dnia 01.10.2005r. do dnia 30.09.2006r. Od dnia 01.10.2006r. z [REDAKTED] zawarta została umowa na czas nieokreślony na stanowisku pomocnika sekretarza. Od dnia 01.05.2008r. ww. pracowała na stanowisku - sekretarz sądowy, zaś od dnia 14.10.2008r. na stanowisku inspektora. Od dnia 01.05.2016r. ww. świadczy pracę na stanowisku starszego inspektora, w pełnym wymiarze. Od dnia 01.01.2018r. ww. otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie [REDAKTED].

- 8) [REDACTED] zatrudniona została na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny od dnia 01.08.1998r. do dnia 31.10.1998r. w pełnym wymiarze, na stanowisku pomocnika sekretarza sądowego. Następnie ww. świadczyła pracę na podstawie umowy zawartej na czas określony od dnia 02.11.1998r. do dnia 29.10.1999r. Od dnia 02.11.1999r. [REDACTED] zatrudniona została na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony na stanowisku sekretarza sądowego, zaś od dnia 01.05.2005r. starszego sekretarza sądowego. Od dnia 01.05.2006r. [REDACTED] powierzono stanowisko księgowej Sądu Rejonowego. Pracownica zatrudniona jest w pełnym wymiarze, za wynagrodzeniem zasadniczym od dnia 01.01.2018r. w kwocie [REDACTED]

Nie stwierdzono nieprawidłowości co do treści zawieranych z pracownikami umów o pracę.

W teczkach aktach osobowych pracowników zamieszczone są niezbędne dokumenty związane z ich zatrudnieniem. W teczkach znajdują się też okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników. Oceny takie zostały przeprowadzone w maju 2018r. Zamieszczono w aktach również zakresy obowiązków (czynności) na stanowiskach pracy. Zakresy czynności są ponawiane w razie „przejścia” pracownika do innej jednostki organizacyjnej Sądu lub na bieżąco w przypadku dokonywanych zmian w przydzielonych obowiązkach.

W części „C” akt osobowych pracowników objętych kontrolą zamieszczone są dokumenty dotyczące m.in. udzielanych pracownikom urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych.

## II. Urlopy wypoczynkowe.

Ustalono, że urlopy wypoczynkowe udzielane są pracownikom na podstawie planów urlopów wypoczynkowych. Plany te w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Sądu sporządzane są w I kwartale roku kalendarzowego (nie później niż do końca marca). Przykładowe plany urlopów na 2018r. wybranych jednostek (komórek) stanowią załącznik nr 1 do protokołu z kontroli.

Na podstawie przedłożonego wykazu zaległych urlopów wypoczynkowych (aktualny na dzień 27.06.2018r.) stwierdzono, że 12 pracowników posiada zaległy urlop w wymiarze powyżej 10dni. Są to m.in. [REDACTED]

Wykaz osób z uwzględnieniem zaległych urlopów wypoczynkowych stanowi załącznik nr 2 do protokołu z kontroli.

### III. Wynagrodzenie za pracę.

Kontrolą objęto wynagrodzenie zasadnicze pracowników oraz istniejące dysproporcje w wysokości wynagrodzeń występujące na tych samych stanowiskach.

Na podstawie przedłożonej tabeli wynagrodzeń w grupie urzędniczej, wspomagających pion orzeczniczy, pozostałych wspomagających oraz samodzielnych nie stwierdza się istotnych różnic w wysokości wynagrodzeń zasadniczych, na poszczególnych stanowiskach

Istniejące dysproporcje w wysokości wynagrodzeń zasadniczych z lat ubiegłych są sukcesywnie zmniejszane poprzez wyrównywanie wynagrodzenia przy podziale uzyskanych kwot na podwyżki. Niwelowanie różnic w wynagrodzeniach zasadniczych (zasady podziału środków przekazanych na podwyżki) uzgadniane jest z przedstawicielami związku zawodowego.

Stwierdzono brak dysproporcji w wynagrodzeniu zasadniczym na stanowiskach urzędniczych: starszy księgowy, informatyk, archiwista, sekretarz sądowy.

Różnice w wynagrodzeniu zasadniczym występują na stanowiskach:

|                    |        |                                |
|--------------------|--------|--------------------------------|
| -starszy inspektor | 213zł  | zmniejszenie w 2018r. o 99zł,  |
| -księgowy          | 475zł  | zmniejszenie w 2018r. o 89zł,  |
| -inspektor         | 164zł  | zmniejszenie w 2018r. o 354zł, |
| -starszy sekretarz | 1110zł | zmniejszenie w 2018r. o 176zł, |
| -sekretarz sądowy  | 382zł  | zmniejszenie w 2018r. o 268zł. |

Ustalono, że wysokość wynagrodzeń zasadniczych pracowników w poszczególnych grupach zgodna jest z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (rozp. Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów...).

Według wyjaśnienia dyrektor Sądu p. Agnieszki Piekart istniejące różnice na stanowiskach starszy inspektor, księgowy, starszy sekretarz sądowy występują u pojedynczej osoby na poszczególnym stanowisku. Najwyższe stawki wynagrodzeń

zasadniczych dotyczą pracowników, osób o najdłuższym stażu pracowniczym (w tym w wieku emerytalnym i przedemerytalnym). Osoby te dodatkowo pełnią lub pełniły funkcję kierowniczą. Różnice w wysokości wynagrodzeń na stanowisku sekretarza sądowego wynikają z faktu przeniesienia w 2015r. z Sądu Okręgowego w Siedlcach pracowników (migratorów ksiąg wieczystych) do Sądu Rejonowego na stanowisko sekretarza sądowego z różnymi wynagrodzeniami lub wynikają z podwyżek ustalonych na poziomie apelacji w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi w 2016 roku, uzależnionych od stażu pracy ogółem, a nie stażu w tutejszym sądzie, niezależnie od zajmowanego stanowiska. W przypadku ogólnego kryterium na poziomie apelacji, uznanego za najsłuszniejsze trudno jest przewidzieć skutki podwyżek ~~w poszczególnych sądach, na poszczególnych stanowiskach.~~ W tutejszym sądzie w pojedynczych (czterech) przypadkach zdarzyło się tak, że pracownicy z dłuższym stażem ogółem a faktycznie pracujący w sądownictwie krócej - zatrudnieni wówczas na stanowiskach sekretarzy, otrzymali wyższe podwyżki, niż pracownicy pracujący w sądownictwie dłużej, a krócej ogółem - zatrudnieni wówczas na stanowisku starszego sekretarza. Podczas tegorocznych podwyżek udało się zmniejszyć różnice w wynagrodzeniach w poszczególnych grupach stanowiskowych.

#### IV. Mobbing.

Zarządzeniem Nr39/15 z 23.12.2015r. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siedlcach wprowadzona została „wewnętrzna polityka antymobbingowa”. Treść procedury dostępna jest dla pracowników Sądu na dysku sieciowym. Zgodnie z jej postanowieniami do rozpatrywania skarg w sprawach o mobbing powoływana jest przez pracodawcę, w ciągu 7dni od zgłoszenia skargi, komisja antymobbingowa, w której skład wchodzi m.in. przedstawiciel organizacji związkowej.

Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych nie było przypadku prowadzenia postępowania antymobbingowego. Nie były zgłaszane przez pracowników przypadki działań mających znamiona mobbingu, czy to ze strony pracodawcy (przełożonych), czy też innych zatrudnionych. Nie była powoływana komisja antymobbingowa.

Według wyjaśnienia Dyrektor Sądu – Agnieszki Piekart w 2015r. kierownictwo Sądu zwróciło się do Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Siedlcach o podjęcie współpracy w zakresie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa. W 2016r. w ramach współpracy odbyły się spotkania z pracownikami w temacie m.in. przeciwdziałania skutkom stresu oraz innych zagrożeń psychofizycznych w pracy. Sąd z inicjatywą dalszych spotkań wyszedł w czerwcu 2018r.

## V. Umowy cywilnoprawne.

W 2018r. nie były zawierane umowy cywilnoprawne, w tym umowy zlecenia.

## VI. Pracownicy niepełnosprawni.

W Sądzie Rejonowym w Siedlcach zatrudnionych jest 7 pracowników niepełnosprawnych. 4 osoby mają orzeczoną lekką stopień niepełnosprawności: [REDAKTOWANE] (zatrudnione na stanowisku starszego sekretarza sądowego) i [REDAKTOWANE] – stażysta zatrudniona na zastępstwo. O umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zatrudnione są: [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] świadczące pracę na stanowisku starszego sekretarza sądowego. [REDAKTOWANE] – starszy sekretarz sądowy, pełniący funkcję Kierownika Sekretariatu posiada orzeczoną znaczną stopień niepełnosprawności.

Ww. pracownicy zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy. Do protokołu z kontroli załączono (zał. Nr 3) przykładową ewidencję czasu pracy wybranych pracowników za okres od marca do maja 2018r.

Wymiar czasu pracy pracowników z orzeczoną znaczną i umiarkowaną stopniem niepełnosprawności wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Dla zatrudnionych o lekkim stopniu niepełnosprawności wymiar ten wynosi nie więcej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Pracownikom udzielany jest dodatkowy urlop wypoczynkowy z wyłączeniem osób z orzeczoną lekką stopniem niepełnosprawności.

## VII. „Awansowanie” w grupie pracowników na stanowiskach urzędniczych.

Jak wyżej ustalono (pkt. I protokołu) [REDAKTOWANE] w kwietniu 2018r. wystąpił z wnioskiem o przeniesienie go na stanowisko starszego sekretarza sądowego. Ww. został przeniesiony z Sądu Okręgowego w Siedlcach (stanowisko-migrator ksiąg wieczystych) i od dnia 01.01.2015r. zatrudniony w Sądzie Rejonowym na stanowisku sekretarza sądowego. Pracownik otrzymał od pracodawcy odpowiedź negatywną.

Zgodnie z rozporządzeniem (załącznik nr1 do rozporządzenia) Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.03.2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów... aby uzyskać awans na stanowisko starszego sekretarza sądowego należy posiadać wyższe wykształcenie co



najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (...) oraz być zatrudnionym co najmniej 5lat na stanowisku sekretarza sądowego.

[REDAKTOWANO] a także [REDAKTOWANO] (również przeniesiona z Sądu Okręgowego w Siedlcach stanowisko- migrator ksiąg wieczystych i zatrudniona od dnia 01.01.2015r.w Sądzie Rejonowym na stanowisku sekretarza sądowego) nie spełniają wymogów awansu na wyższe stanowisko - nie upłynął 5letni okres zatrudnienia na stanowisku sekretarza sądowego.

### **VIII. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.**

Zarządzeniem Nr 12/2015r. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 06.05.2015r.wprowadzony został Regulamin ZFŚS. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. Treść regulaminu została uzgodniona z przedstawicielem organizacji związkowej: Koordynator Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa - [REDAKTOWANO] Regulamin jest dostępny na stronie BIP.

Komisja socjalna składa się z4członków, w tym z przedstawiciela organizacji związkowej.

Treść regulaminu zfśś zgodna jest z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Środki funduszu przeznaczone są m.in. na wypoczynek urlopowy organizowany we własnym zakresie, wypoczynek dzieci i młodzieży, świadczenia pieniężne w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym, pomoc finansową, zapomogi, zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe,

Ustalony został Plan Rzeczowo-Finansowy Funduszu na 2018r.

Nie stwierdzono negatywnego rozpatrzenia w 2018r. wniosku pracownika o przyznanie świadczenia z zfśś.

### **IX. Dyżury tzw. „aresztowe”.**

Do protokołu z kontroli załączono (zał. Nr 4 ) kopie zarządzeń Nr26 z dnia 19.04.2018r. i Nr35 z dnia 25.06.2018r. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w sprawie harmonogramu dyżurów dotyczących tymczasowego aresztowania oraz trybów przyspieszonych.

Na podstawie wyjaśnień Dyrektora Sądu – Agnieszki Piekart ustalono, że w harmonogramach dyżurów, o których wyżej nie są uwzględniani i nie biorą w dyżurach udziału: kierownicy sekretariatów wydziałów i sekcji, pracownicy oddziału finansowego i

administracyjnego oraz urzędnicy zatrudnieni w wydziale rodzinnym i nieletnich, ksiąg wieczystych, a także biurze obsługi interesanta.

Nieuczestniczenie w dyżurach „aresztowych” pracowników jednostek organizacyjnych Sądu, o których wyżej spowodowana jest inną specyfiką i charakterem wykonywanej pracy. M.in. pracownicy ww. komórek organizacyjnych nie mają bieżącej styczności z protokołowaniem na rozprawach oraz nie są zaznajomieni z procedurą karną, co zdecydowanie może utrudnić pracę sędziów stosujących środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. W swojej pracy korzystają też (pracują) z zupełnie innych systemów informatycznych.

Pracownicy wydziału rodzinnego i nieletnich biorą udział w wysłuchaniach na oddziale psychiatrycznym SP ZOZ. Dla tych pracowników ustalane są odrębne grafiki.

Agnieszka Piekart wyjaśniła też, że w dni robocze w godzinach urzędowania sądu, w posiedzeniach biorą udział urzędnicy pracujący w wydziałach karnych (harmonogram ustala Przewodnicząca II Wydziału Karnego) oraz urzędnicy, którzy mogą wykonywać te obowiązki jedynie w godzinach urzędowania sądu tj. pracownicy z orzeczoną stopniem niepełnosprawności oraz pracownicy posiadający dzieci w wieku do lat 8;

W dni robocze w godzinach: 16.00-08.00 oraz w dni wolne od pracy w posiedzeniach dot. Tymczasowego aresztowania uczestniczą pozostali pracownicy zgodnie z ustalonym dla nich harmonogramem.

#### **X. Współpraca z organizacją związkową.**

W dniu 19.06.2018r. inspektorzy pracy skontaktowali się z Koordynatorami Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Sądownictwa NSZZ „Solidarność” Region Śląsko - Dąbrowski - Panią [REDACTED], [REDACTED], które poinformowano o podjęciu czynności kontrolnych w zakładzie oraz przedmiocie i zakresie tych czynności.

#### **Techniczne bezpieczeństwo pracy**

##### **ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY**

##### **PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH.**

##### **1. Prowadzący eksploatację na poziomie średnich i niskich napięć.**

Pracodawca SĄD REJONOWY W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE, UL.KAZIMIERZOWSKA 31A przedłożył 2 dokumenty:

- „Instrukcja prowadzenia ruchu i eksploatacji Stacji Transformatorowej 15/0,4kV „06A 0052 Sąd Kazimierzowska” – dokument uzgodniony ze strony PGE

Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie Kierownik Centrum Dyspozytorskie w Siedlcach [REDACTED] w dniu 5.04.2018r.,

- „Instrukcja eksploatacji oraz współpracy z Energetyką Zawodową Stacja Transformatorowe 15/0,4kV nr :06A 0052 Sąd Kazimierzowska” – dokument uzgodniony ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie Kierownik Centrum Dyspozytorskie w Siedlcach [REDACTED] w dniu 5.04.2018r..

Kserokopie powyższych instrukcji stanowią załącznik nr 5 do protokołu z kontroli.

Powyższe dokumenty zatwierdził – ze strony Odbiorcy **SĄD REJONOWY W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE, UL.KAZIMIERZOWSKA 31A – [REDACTED]** – Kierownik Robót.

Powyższe instrukcje nie określają w sposób bezpośredni prowadzącego eksploatację urządzeń energetycznych. W dokumentach istnieje tylko zapis cyt.

## **17 Wykaz osób upoważnionych do obsługi urządzeń**

Wykaz osób upoważnionych do obsługi stacji:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

Należy zaznaczyć, że powyższe instrukcje nie zawierają w swojej treści stwierdzeń sprzecznych, lecz z punktu widzenia jednoznaczności zasadnym jest, aby była to jedna instrukcja. Należy dodać, że dokument:

„Instrukcja eksploatacji oraz współpracy z Energetyką Zawodową Stacja Transformatorowe 15/0,4kV nr :06A 0052 Sąd Kazimierzowska” zawiera dodatkowe informacje dotyczące cyt.

## **4 AUTOMATYKA. UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZENIA REZERWY AGREGATU (SZR) – WSPÓŁPRACA Z SIECIĄ, IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA**

### **4.1 AUTOMATYKA SZR UKŁADU OBWODÓW NIEREZERWOWANYCH I REZERWOWANYCH**

Zasilanie rezerwowe odbywać ma się z agregatu prądotwórczego stacjonarnego typu TCA1100. Przyłączenie agregatu prądotwórczego w razie zaniku napięcia po stronie SN odbywa się za pomocą automatyki SZR wykluczającej pojawienie się napięcia wstecznego w sieci energetyki za pomocą blokady elektrycznej i mechanicznej. Jednocześnie występuje samorozruch agregatu prądotwórczego. Istnieje możliwość sterowania ręcznego za pomocą sterownika.

Ponadto powyższa instrukcja nie zawiera pełnego wyposażenia stacji 15/04kV w sprzęt ochronny i pomocniczy - brak wskaźnika napięcia SN 15kV i uziemiaczy przenośnych. Instrukcja zawiera tylko następujące wyposażenie cyt.

Wypożyczenie ekip obsługujących stację w sprzęt BHP i P-POŻ:

1. wskaźnik napięcia nN,
2. drążek izolacyjny na napięcie 15kV,
3. rękawice dielektryczne – 2 pary,
4. półbuty dielektryczne – 2 pary,
5. hełm ochronny z przyłbicą – 2 szt,
6. tabliczki ostrzegawcze „miejsce pracy”, „nie załączać”, „uziemiać”,

Wypożyczenie stacji w sprzęt BHP i P-POŻ:

1. instrukcja pierwszej pomocy,
2. gaśnice śniegowe – 1 szt.

Ponadto przepis zawarty w pkt. 7 powyższej instrukcji, która stanowi o sposobie przechowywania powyższego sprzętu cyt.

Sprzęt ochronny przeznaczony do obsługi urządzeń 15 kV i urządzeń nn powinien być przechowywany w odpowiednio w tym celu przeznaczonym pomieszczeniu. Sprzęt ochronny powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym gwarantującym pełne bezpieczeństwo. Stan jakościowy i ilościowy sprzętu ochronnego musi być regularnie kontrolowany przez osoby dozoru oraz badany laboratoryjnie zgodnie z terminarzem badań okresowych. Sprzęt ochronny powinien być ponumerowany i zewidencjonowany. Drążki i uziemienia przenośne powinny być umieszczone w stojakach, a drobny sprzęt ochronny powinien znajdować się w specjalnie w tym celu przygotowanej szafie.

nie został spełniony gdyż sprzęt ochronny i pomocniczy nie zawiera powyższego wyposażenia.

Instrukcja odbiega od stwierdzonego w trakcie kontroli stanu faktycznego w zakresie min.:

Pkt 5.3. który stanowi cyt.

### **5.3 ZASADY PRZECCHOWYWANIA I PRZELEWANIA PALIWA ORAZ MATERIAŁÓW SMARNYCH.**

Przechowywanie paliwa oraz materiałów smarnych powinno odbywać się w beczkach w wydzielonym pomieszczeniu poza agregatownią.

Beczki z paliwem i materiałami smarnymi należy przechowywać pod dachem. Pompy, lejki, banki itp. przedmioty służące do przelewania paliwa należy utrzymywać w czystości.

Czerpanie paliwa, oleju z beczki powinno być dokonywane automatycznie bądź ręcznie przy użyciu pompy np. skrzydełkowej. Koniec rurki ssącej pompy nie powinien być zanurzony niżej niż 10 cm od dna beczki. Nie należy mieszać różnych gatunków oleju. Stosować odpowiednie oleje w okresie letnim i zimowym zgodnie z instrukcją fabryczną.

Zgodnie ze stanem faktycznym zasilanie w paliwo agregatu zapewniono przez odrębną instalację zasilania agregatu wyposażoną w zbiorniki stacjonarne 3000litrów.

W dniu 27.06.2018r. pracodawca **SĄD REJONOWY W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE, UL.KAZIMIERZOWSKA 31A** podpisał z firmą **S2 Inżynieria Spółka z o.o.** ul.Marszałkowska 111; 00-102 Warszawa umowę dotyczącą:

## § 1

Przedmiotem Umowy, jest usługa „Przeglądów, serwisu oraz bieżącej konserwacji systemów elektrycznych w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A.”

1. Wykonawca zobowiązany jest między innymi:

1) do wykonywania oględzin, przeglądów, serwisu i konserwacji instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych w budynku biurowym oraz technicznym Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A.

2) do utrzymywania opisanych w § 10 kanałów komunikacyjnych z Zamawiającym.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- a. stacja transformatorowa
- b. agregat prądotwórczy;
- c. centralny UPS;
- d. rozdzielnice wraz z SZR;
- e. trasy kablowe;
- f. oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne i awaryjne;
- g. instalację odgromową;
- h. elektryczną instalację grzewczą.

#### 1.1. Granice własności urządzeń elektroenergetycznych **SĄD REJONOWY W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE, UL.KAZIMIERZOWSKA 31A**

Stacja transformatorowa 15/0,4kV „06A 0052 SĄD KAZIMIERZOWSKA” przyłączona jest do sieci średniego napięcia PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce.

##### Zasilanie podstawowe (załącznik I)

Zasilana jest linia SN typu 3z YHAKXS 1x70 mm<sup>2</sup> z pola Nr 4 w stacji PGE 06-2392 i wprowadzoną do pola nr 1 w stacji transformatorowej odbiorcy. Granice eksploatacyjne i majątkowe między zakładami zostały ustalone w miejscu dostarczenia energii elektrycznej, czyli na zaciskach prądowych głowic kablowych w PZO PGE kierunku stacji transformatorowej odbiorcy. Stacja transformatorowa 15/0,4kV, linia kablowa 15kV są na majątku i w eksploatacji odbiorcy, czyli Sądu Rejonowego w Siedlcach.

##### Opis układu zasilania stacji

- 4.1 Stacja transformatorowa 15/0,4kV „06A 0052 SĄD KAZIMIERZOWSKA” zlokalizowana jest na działce należącej do „Sądu Rejonowego” w miejscowości Siedlce przy ul. Kazimierzowskiej 31A gmina Siedlce,
- 4.2 Przedmiotowa stacja transformatorowa 15/0,4kV „06A 0052 SĄD KAZIMIERZOWSKA” składa się z 3-polowej rozdzielnicy 15kV typu Rotoblok SF, transformatora o mocy 630 kVA oraz rozdzielni 0,4kV.
- 4.3 Rozdzielnica 15kV (należąca do odbiorcy) typu Rotoblok SF firmy ZPUE Włoszczowa z aparaturą w izolacji SF6; składa się z 3 pól, Pola wchodzące w skład rozdzielnicy typu Rotoblok SF:
- zasilające nr 1 typu SL2- wyposażone w rozłącznik typu GTR SF1, trzy przekładniki prądowe typu TPU60.11 o przekładni 20/5 A/A, mocy 10VA i klasie 0,2,
  - pomiarowe nr 2 typu SP1 - wyposażone jest w rozłącznik z uziemnikiem typu GTR SF4, trzy przekładniki napięciowe typu UMZ 24-1 o przekładni 15000/100V/V o mocy 10 VA, klasy 0,5 z bezpiecznikami o prądzie  $I_n=0,5A$ ,
  - transformatorowe nr 3 typu ST2 - wyposażone w rozłącznik typu GTR SF2V z bezpiecznikami o prądzie  $I_n=50A$ ,
- 4.4 Przedmiotowa stacja wyposażona jest w rozdzielnicę niskiego napięcia 0,4kV oraz rozdzielnicę potrzeb własnych. Rozdzielnica nN zasilana z transformatora składa się z 3 pól (3 czynne oraz 0 rezerwowe). W polu zasilającym w rozdzielnicy nr 1 zainstalowano rozłącznik główny typu stacjonarnego o prądzie 1250A oraz rozłącznik bezpiecznikowy 250A natomiast w polu zasilającym w rozdzielnicy nr 2 zainstalowano wyłącznik główny typu 2 stacjonarnego o prądzie 250A. W polu sprzęgła zainstalowano rozłącznik typu stacjonarnego Pola liniowe wyposażone są w wyłączniki i rozłączniki bezpiecznikowe typu LTL.
- 4.5 Do pomiaru mocy i energii elektrycznej w stacji transformatorowej 15/0,4kV zainstalowano układ pomiarowo-rozliczeniowy pośredni z zastosowaniem w zakresie obwodów pierwotnych:
- trzech przekładników prądowych typu TPU60.11 o przekładni 20/5 A/A, mocy 10VA, klasie 0,2 FS5,
  - trzech przekładników napięciowych typu UMZ24-1 o przekładni 15000/100 V/V o mocy 10 VA, klasy 0,5. z bezpiecznikami o prądzie  $I_n=0,5A$ , oraz w zakresie obwodów wtórnych: rozliczeniowego elektronicznego impulsowego licznika czterokwadrantowego (energii czynnej (biernej)) typu Landis+Gyr ZMD z modułem komunikacyjnym.

#### **Upewnienia w zakresie eksploatacji URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH.**

W trakcie kontroli ustalono, że wśród pracowników: **SĄD REJONOWY W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE, UL.KAZIMIERZOWSKA 31A** nikt nie posiada uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

**Badanie ochrony podstawowej dla obwodów odbiorczych zasilanych napięciem do 1 kV.**

**Badanie ochrony przy uszkodzeniu dla obwodów odbiorczych zasilanych napięciem do 1 kV.**



W trakcie kontroli pracodawca przedstawił protokoły z badań i pomiarów. Z przedstawionych badań i pomiarów wynika, że urządzenia i instalacje elektryczne nadają się do eksploatacji.

### Zestawienie prowadzonych badań i pomiarów

Siedlce, 12-10-2016 r.

#### PROTOKÓŁ Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

### ROZDZIELNICA TPG-2

Siedlce dnia: 26-10-2016 r.

#### PROTOKÓŁ PWP/1 z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

1. Zleceniodawca: Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21
2. Obiekt: Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach, ul. Kazimierzowskiej 31a, 08-110 Siedlce
3. Data badania: 26-10-2016
4. Dane techniczne wyłącznika:  
 Producent: ELEKTROMET  
 Typ: WP-1s ROP A

Siedlce, 12-10-2016 r.

#### PROTOKÓŁ Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

### ROZDZIELNICA TPG-3

Siedlce dnia: 26-10-2016 r.

#### PROTOKÓŁ PWP/UPS z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

1. Zleceniodawca: Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21
2. Obiekt: Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a, 08-110 Siedlce
3. Data badania: 26-10-2016
4. Dane techniczne wyłącznika:  
 Producent: ELEKTROMET  
 Typ: WP-1s ROP A

Siedlce, 30.09.2016 r.

**PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ**

**ZASILENIA WLZ**

**ZLECENIODAWCA:** Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21

**OBIEKT:** SIEDZIBA SĄDU REJONOWEGO 08-110 Siedlce, ul.Kazimierzowska 31a

Siedlce, 30.09.2016 r.

**PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ**

**ROZDZIELNICA RG-1**

**ZLECENIODAWCA:** Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21

**OBIEKT:** SIEDZIBA SĄDU REJONOWEGO 08-110 Siedlce, ul.Kazimierzowska 31a

Siedlce, 30.09.2016 r.

**PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ**

**ROZDZIELNICA RG-2**

**ZLECENIODAWCA:** Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21

**OBIEKT:** SIEDZIBA SĄDU REJONOWEGO 08-110 Siedlce, ul.Kazimierzowska 31a

Siedlce, 30.09.2016 r.

**PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ**

**ROZDZIELNICA RGK**

**ZLECENIODAWCA:** Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21

**OBIEKT:** SIEDZIBA SĄDU REJONOWEGO 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 31a

Siedlce, 30.09.2016 r.

**PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ**

**ROZDZIELNICA RGP**

**ZLECENIODAWCA:** Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21

**OBIEKT:** SIEDZIBA SĄDU REJONOWEGO 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 31a

Siedlce, dn. 10-10-2016

**PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ**

**ROZDZIELNICA RE/1/2**

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

**ZLECENIODAWCA:**

Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. 10-540 Olsztyn, ul.  
Dąbrowszczaków 21

**OBIEKT:**

SIEDZIBA SĄDU REJONOWEGO 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 31a

**PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ**

**ROZDZIELNICA RE/2/1**

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

Siedlce, dn. 10-10-2016

**PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ**

**ROZDZIELNICA RE/1/3**

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

Siedlce, 10-10-2016 r.

PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

**ROZDZIELNICA RE/2/3**

Siedlce, 10-10-2016 r.

PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

**ROZDZIELNICA RE/2/2**

Siedlce, 10-10- 2016 r.

PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

**ROZDZIELNICA RE/3/2**

Siedlce, 11-10-2016 r.

PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

**ROZDZIELNICA RE/3/3**

Siedlce, 11-10- 2016 r.

PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

**ROZDZIELNICA RE/4/1**

Siedlce, 11-10-2016 r.

PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

**ROZDZIELNICA RE/4/2**

Siedlce, 12-10-2016r.

**PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ**

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

**ROZDZIELNICA RE/5/1**

Siedlce, 12-10 2016 r.

**PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ**

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

**ROZDZIELNICA RE/4/3**

Siedlce, 12-10-2016 r.

**PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ**

**ROZDZIELNICA RE/5/3**

**POWYKONAWCZA**

Siedlce, 12-10-2016 r.

**PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ**

**ROZDZIELNICA RE/5/2**

Siedlce, 12-10- 2016 r.

PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

**ROZDZIELNICA TPG-1**

**POWYKONAWCZA**

Siedlce, 12-10-2016r.

PROTOKÓŁ  
Z POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ

**ROZDZIELNICA RB**

*Protokół z pomiarów ochronnych*

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Rodzaj pomiarów: Nowa instalacja         | Pogoda: Deszczowa                    |
| Data pomiarów: 2016-10-26                | Data następnych pomiarów: 2019-10-26 |
| Instalacja:                              |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nowa | <input type="checkbox"/> Rozbudowa   |
| <input type="checkbox"/> Modyfikacja     | <input type="checkbox"/> Istniejąca  |

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Rodzaj pomiarów: Nowa instalacja         | Pogoda: Deszczowa                    |
| Data pomiarów: 2016-10-10                | Data następnych pomiarów: 2019-10-10 |
| Instalacja:                              |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nowa | <input type="checkbox"/> Rozbudowa   |
| <input type="checkbox"/> Modyfikacja     | <input type="checkbox"/> Istniejąca  |

## Parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych

| Lp.                        | Badany punkt                                                             | Wykrywa RCD      | Typos | U <sub>ma</sub><br>[mA] | I <sub>n</sub><br>[mA] | I <sub>a</sub><br>[mA] | T <sub>po</sub><br>[ms] | U <sub>W</sub><br>[V] | Ocena     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| <b>ROZDZIAŁ IIIA 15.21</b> |                                                                          |                  |       |                         |                        |                        |                         |                       |           |
| <b>Porównanie RCD</b>      |                                                                          |                  |       |                         |                        |                        |                         |                       |           |
| 1                          | Gniazda pom. 6.6, 6.5, 6.1, 6.3, 11.2, 6.2                               | IID 40           | [AC]  | 30                      | 40                     | 23,4                   | 19                      | 50                    | Pozytywna |
| 2                          | Gniazda pom. 6.8.1, 6.9.1, 6.7.1, 6.7.1, 6.8.2, 6.9.2, 6.7.2, 6.7.2      | IID 40           | [AC]  | 30                      | 40                     | 21,3                   | 21                      | 50                    | Pozytywna |
| 3                          | Gniazda pom. 6.4, 10.13.1, 10.14.1, 11.4.1, komunikacja K.01.05, K.01.07 | IID 40           | [AC]  | 30                      | 40                     | 22,3                   | 21                      | 50                    | Pozytywna |
| 4                          | Gniazda podgrzewacz pojemnościowy pom. 10.29.2, 10.29.4, 10.14.1         | IID 40           | [AC]  | 30                      | 40                     | 21,8                   | 22                      | 50                    | Pozytywna |
| 5                          | Gniazda grzejnika pom. przyłącza wody                                    | IDPN N Vigi C16  | [AC]  | 30                      | 40                     | 22,2                   | 21                      | 50                    | Pozytywna |
| 6                          | Gniazda grzejnika pom. kotłowni                                          | IDPN N Vigi C16  | [AC]  | 30                      | 40                     | 22,2                   | 21                      | 50                    | Pozytywna |
| <b>Porównanie RCD</b>      |                                                                          |                  |       |                         |                        |                        |                         |                       |           |
| 7                          | Gniazda dla komputerów pom. 6.6, 6.6, 6.6, 6.5                           | IID 40           | [A]   | 30                      | 40                     | 21,5                   | 20                      | 50                    | Pozytywna |
| 8                          | Gniazda dla komputerów pom. 6.5, 6.1, 6.1, 6.3                           | IID 40           | [A]   | 30                      | 40                     | 22,4                   | 20                      | 50                    | Pozytywna |
| 9                          | Gniazda dla komputerów pom. 6.3, 11.2, 11.3, 6.2                         | IID 40           | [A]   | 30                      | 40                     | 21,8                   | 22                      | 50                    | Pozytywna |
| 10                         | Gniazda dla komputerów pom. 6.2, 6.8.1, 6.9.1                            | IID 40           | [A]   | 30                      | 40                     | 21,4                   | 21                      | 50                    | Pozytywna |
| 11                         | Gniazda dla komputerów pom. 6.7.1, 6.7.1, 6.7.1                          | IID 40           | [A]   | 30                      | 40                     | 21,8                   | 22                      | 50                    | Pozytywna |
| 12                         | Gniazda dla komputerów pom. 6.7.2, 6.7.2, 6.7.2                          | IID 40           | [A]   | 30                      | 40                     | 22,4                   | 21                      | 50                    | Pozytywna |
| 13                         | Gniazda dla komputerów pom. 6.8.2, 6.9.2, 6.4                            | IID 40           | [A]   | 30                      | 40                     | 21,8                   | 21                      | 50                    | Pozytywna |
| 14                         | Gniazda dla komputerów pom. 6.4, 11.4.1                                  | IID 40           | [A]   | 30                      | 40                     | 22,4                   | 20                      | 50                    | Pozytywna |
| 15                         | Szafa dystrybucyjna pom. 11.4.1                                          | IDPN N Vigi C16A | [A]   | 30                      | 40                     | 22,4                   | 20                      | 50                    | Pozytywna |
| 16                         | Szafa dystrybucyjna pom. 11.4.1                                          | IDPN N Vigi C16A | [A]   | 30                      | 40                     | 22,4                   | 21                      | 50                    | Pozytywna |

| Lp. | Badany punkt                                                                                                         | Wykrywa RCD      | Typos | U <sub>ma</sub><br>[mA] | I <sub>n</sub><br>[mA] | I <sub>a</sub><br>[mA] | T <sub>po</sub><br>[ms] | U <sub>W</sub><br>[V] | Ocena     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| 1   | Gniazda pom. 3.3.3, 10.8, 3.13.2, 3.12.2, 3.11.2, 3.11.2, 3.11.3, 3.11.3                                             | IID 40           | [AC]  | 30                      | 22,8                   | 40                     | 19                      | 50                    | Pozytywna |
| 2   | Gniazda pom. 3.13.3, 3.12.3, 10.13.3, 10.14.3, 10.6, 11.4.2, 10.15.2, 10.16.2, 10.17.2, Komunikacja K.02.04, K.02.01 | IID 40           | [AC]  | 30                      | 21,6                   | 40                     | 20                      | 50                    | Pozytywna |
| 3   | Podgrzewacz pojemnościowy pom. 10.14.3, 10.16.2                                                                      | IID 40           | [AC]  | 30                      | 22,6                   | 40                     | 21                      | 50                    | Pozytywna |
| 4   | Gniazda dla komputerów pom. 3.3.3, 10.8, 3.3.3, 3.13.2, 3.12.2                                                       | IID 40           | [A]   | 30                      | 21,7                   | 40                     | 22                      | 50                    | Pozytywna |
| 5   | Gniazda dla komputerów pom. 3.11.2, 3.11.2, 3.11.2                                                                   | IID 40           | [A]   | 30                      | 21,7                   | 40                     | 21                      | 50                    | Pozytywna |
| 6   | Gniazda dla komputerów pom. 3.11.3, 3.11.3, 3.11.3                                                                   | IID 40           | [A]   | 30                      | 22,4                   | 40                     | 19                      | 50                    | Pozytywna |
| 7   | Gniazda dla komputerów pom. 3.12.3, 3.13.3, 11.4.2                                                                   | IID 40           | [A]   | 30                      | 22,4                   | 40                     | 22                      | 50                    | Pozytywna |
| 8   | Gniazda E-WOKANDY K.02.01                                                                                            | IID 40           | [A]   | 30                      | 23,2                   | 40                     | 22                      | 50                    | Pozytywna |
| 9   | Szafa dystrybucyjna pom. 11.4.2 FD1                                                                                  | IDPN N Vigi C16A | [A]   | 30                      | 21,8                   | 40                     | 21                      | 50                    | Pozytywna |
| 10  | Szafa dystrybucyjna pom. 11.4.2 FD2                                                                                  | IDPN N Vigi C16A | [A]   | 30                      | 21,8                   | 40                     | 19                      | 50                    | Pozytywna |



| Lp.                                  | Badany punkt                                                                                                  | Wyłącznik RCD    | Typ  | I <sub>Δn</sub> [mA] | I <sub>s</sub> [mA] | t <sub>Δn</sub> [ms] | t <sub>test</sub> [ms] | U <sub>0</sub> [V] | Ocena     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| <b>ROZDZIAŁ NA ELEKTRYCZNA RESEA</b> |                                                                                                               |                  |      |                      |                     |                      |                        |                    |           |
| <b>Rozdział RB 2.3</b>               |                                                                                                               |                  |      |                      |                     |                      |                        |                    |           |
| 1                                    | Gniazda pom. 4.25, 4.20, 9.12, 9.13, 9.11, 9.11, 4.13, 4.13                                                   | IID 40           | [AC] | 30                   | 21,3                | 40                   | 20                     | 50                 | Pozytywna |
| 2                                    | Gniazda pom. 4.14, 4.15, 10.6, 10.13.5, 10.14.5, 10.15.3, 10.16.3, 10.17.3, 11.4.3, K.03.03, 4.18, 9.19, 4.27 | IID 40           | [AC] | 30                   | 21,3                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 3                                    | Jednostka zewnętrzna dach LJZ1, LJZ2, LJZ3                                                                    | IID 40           | [AC] | 30                   | 22,8                | 40                   | 21                     | 50                 | Pozytywna |
| 4                                    | Podgrzewacz pojemnościowy pom. 10.14.5, 10.16.3                                                               | IID 40           | [AC] | 30                   | 21,7                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 5                                    | Wpusty dachowe LWD-2/3, wypusty dla kabla grzejnego dach LKG-2/3/1, 2/3/2, 2/3/3                              | IID 40           | [AC] | 30                   | 22,8                | 40                   | 21                     | 50                 | Pozytywna |
| <b>Rozdział RB 2.3</b>               |                                                                                                               |                  |      |                      |                     |                      |                        |                    |           |
| 6                                    | Gniazda dla komputerów pom. 4.25, 4.20, 9.12, 9.13                                                            | IID 40           | [A]  | 30                   | 21,4                | 40                   | 22                     | 50                 | Pozytywna |
| 7                                    | Gniazda dla komputerów pom. 9.11, 9.11, 9.11                                                                  | IID 40           | [A]  | 30                   | 22,8                | 40                   | 20                     | 50                 | Pozytywna |
| 8                                    | Gniazda dla komputerów pom. 4.13, 4.13, 4.13                                                                  | IID 40           | [A]  | 30                   | 21,4                | 40                   | 22                     | 50                 | Pozytywna |
| 9                                    | Gniazda dla komputerów pom. 4.14, 4.15, 11.4.3                                                                | IID 40           | [A]  | 30                   | 21,4                | 40                   | 21                     | 50                 | Pozytywna |
| 10                                   | Gniazda dla E-WOKANDY K.02.01, K.02.01, K.02.01                                                               | IID 40           | [A]  | 30                   | 22,7                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 11                                   | Szafa dystrybucyjna pom. 11.4.3                                                                               | IDPN N Vigi C16A | [A]  | 30                   | 22,8                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 12                                   | Szafa dystrybucyjna pom. 11.4.3                                                                               | IDPN N Vigi C16A | [A]  | 30                   | 21,6                | 40                   | 21                     | 50                 | Pozytywna |

| Lp.                                  | Badany punkt                                                                   | Wyłącznik RCD   | Typ  | I <sub>Δn</sub> [mA] | I <sub>s</sub> [mA] | t <sub>Δn</sub> [ms] | t <sub>test</sub> [ms] | U <sub>0</sub> [V] | Ocena     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| <b>ROZDZIAŁ NA ELEKTRYCZNA RESEA</b> |                                                                                |                 |      |                      |                     |                      |                        |                    |           |
| <b>Rozdział RB 2.3</b>               |                                                                                |                 |      |                      |                     |                      |                        |                    |           |
| 1                                    | Gniazda pom. 4.24.3, 4.23, 4.21, 4.26, 4.5.1, 4.5.2                            | IID 40          | [AC] | 30                   | 21,8                | 40                   | 20                     | 50                 | Pozytywna |
| 2                                    | Gniazda pom. 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6, 4.9, 10.21.2, 10.19, 10.18.2            | IID 40          | [AC] | 30                   | 21,9                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 3                                    | Gniazda pom. 11.6.2, komunikacja K.03.04, podgrzewacz pojemnościowy pom. 10.19 | IID 40          | [AC] | 30                   | 22,1                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 4                                    | Gniazda grzejnik pom. 11.6.2                                                   | IDPN N Vigi C16 | [AC] | 30                   | 22,8                | 40                   | 20                     | 50                 | Pozytywna |
| 5                                    | Gniazda dla komputerów pom. 4.24.3, 4.24.3, 4.23                               | IID 40          | [A]  | 30                   | 21,3                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 6                                    | Gniazda dla komputerów pom. 4.26, 4.26, 4.26                                   | IID 40          | [A]  | 30                   | 22,8                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 7                                    | Gniazda dla komputerów pom. 4.21, 4.5.1, 4.5.1                                 | IID 40          | [A]  | 30                   | 22,8                | 40                   | 20                     | 50                 | Pozytywna |
| 8                                    | Gniazda dla komputerów pom. 4.5.2, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.3                         | IID 40          | [A]  | 30                   | 22,6                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 9                                    | Gniazda dla komputerów pom. 4.5.4, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.5                         | IID 40          | [A]  | 30                   | 21,4                | 40                   | 20                     | 50                 | Pozytywna |
| 10                                   | Gniazda dla komputerów pom. 4.6, 4.6, 4.9                                      | IID 40          | [A]  | 30                   | 22,5                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 11                                   | Gniazda dla komputerów pom. 10.21.2, 11.6.2                                    | IID 40          | [A]  | 30                   | 21,3                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |

| Lp.                                  | Badany punkt                                                                 | Wyłącznik RCD | Typ  | I <sub>Δn</sub> [mA] | I <sub>s</sub> [mA] | t <sub>Δn</sub> [ms] | t <sub>test</sub> [ms] | U <sub>0</sub> [V] | Ocena     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| <b>ROZDZIAŁ NA ELEKTRYCZNA RESEA</b> |                                                                              |               |      |                      |                     |                      |                        |                    |           |
| <b>Rozdział RB 2.3</b>               |                                                                              |               |      |                      |                     |                      |                        |                    |           |
| 1                                    | Gniazda pom. 5.7.1, 5.7.2, 5.6, 5.1, 5.5.1, 5.5.2                            | IID 40        | [AC] | 30                   | 21,3                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 2                                    | Gniazda pom. 5.5.3, 5.9.1, 5.10.1, 5.8.1, 5.8.1, 2.9.1, 2.9.1                | IID 40        | [AC] | 30                   | 22,5                | 40                   | 18                     | 50                 | Pozytywna |
| 3                                    | Gniazda pom. 10.23, 5.13, 5.9.2, 5.10.2, 5.8.2, 5.8.2, 5.5.4                 | IID 40        | [AC] | 30                   | 21,6                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 4                                    | Gniazda pom. 5.4, 2.9.2, komunikacja K.02.06, gniazdo wideoprojektor pom. PR | IID 40        | [AC] | 30                   | 21,6                | 40                   | 18                     | 50                 | Pozytywna |
| 5                                    | Podgrzewacz pojemnościowy pom. 5.13                                          | IID 40        | [AC] | 30                   | 21,8                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 6                                    | Gniazda dla komputerów pom. 5.7.1, 5.7.1, 5.7.1                              | IID 40        | [A]  | 30                   | 22,9                | 40                   | 20                     | 50                 | Pozytywna |
| 7                                    | Gniazda dla komputerów pom. 5.7.2, 5.7.2, 5.7.2                              | IID 40        | [A]  | 30                   | 22,1                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 8                                    | Gniazda dla komputerów pom. 5.6, 5.1, 5.1, 5.5.1                             | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,7                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 9                                    | Gniazda dla komputerów pom. 5.5.1, 10.23, 5.13, 5.5.2                        | IID 40        | [A]  | 30                   | 22,8                | 40                   | 20                     | 50                 | Pozytywna |
| 10                                   | Gniazda dla komputerów pom. 5.5.2, 5.5.3, 5.5.3, 5.9.1, 5.10.1               | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,9                | 40                   | 20                     | 50                 | Pozytywna |
| 11                                   | Gniazda dla komputerów pom. 5.8.1, 5.8.1, 5.8.1                              | IID 40        | [A]  | 30                   | 22,1                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 12                                   | Gniazda dla komputerów pom. 2.9.1, 2.9.1                                     | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,4                | 40                   | 18                     | 50                 | Pozytywna |
| 13                                   | Gniazda dla komputerów pom. 2.9.1, 2.9.1, 5.9.2, 5.10.2                      | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,6                | 40                   | 20                     | 50                 | Pozytywna |
| 14                                   | Gniazda dla szafki AV                                                        | IID 40        | [A]  | 30                   | 22,4                | 40                   | 21                     | 50                 | Pozytywna |
| 15                                   | Gniazda dla komputerów pom. 5.8.2, 5.8.2, 5.8.2                              | IID 40        | [A]  | 30                   | 22,9                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 16                                   | Gniazda dla komputerów pom. 5.5.4, 5.5.4                                     | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,9                | 40                   | 19                     | 50                 | Pozytywna |
| 17                                   | Gniazda dla komputerów pom. 5.4, 5.4                                         | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,2                | 40                   | 20                     | 50                 | Pozytywna |

| Lp.                     | Opis pomieszczenia                                                                                                 | Wyłącznik RCD | Typ  | I <sub>sc</sub> [mA] | I <sub>n</sub> [mA] | t <sub>sc</sub> [ms] | t <sub>red</sub> [ms] | U <sub>0</sub> [V] | Ocena     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| <b>Rozdzielnia R1.1</b> |                                                                                                                    |               |      |                      |                     |                      |                       |                    |           |
| <b>Rozdzielnia R5.1</b> |                                                                                                                    |               |      |                      |                     |                      |                       |                    |           |
| 1                       | Gniazda pom. 8.12.1, 11.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.11                                                               | IID 40        | [AC] | 30                   | 21,6                | 40                   | 21                    | 50                 | Pozytywna |
| 2                       | Gniazda pom. 8.1, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.8, 8.6, 8.5                                                                 | IID 40        | [AC] | 30                   | 21,8                | 40                   | 19                    | 50                 | Pozytywna |
| 3                       | Gniazda pom. 10.2, 8.12.2, 10.13.2, 10.14.2, 10.16.1, 8.7, 10.4                                                    | IID 40        | [AC] | 30                   | 22,9                | 40                   | 20                    | 50                 | Pozytywna |
| 4                       | Gniazda pom. 10.15.1, 10.16.1, 10.17.1, 2.6, FOYER K.01.01, komunikacja K.01.03, K.01.02, FOYER K.01.01, pom. 10.1 | IID 40        | [AC] | 30                   | 22,4                | 40                   | 20                    | 50                 | Pozytywna |
| 5                       | Podgrzewacz pojemnościowy pom. 10.14.2, 10.27.2, 10.16.1                                                           | IID 40        | [AC] | 30                   | 21,9                | 40                   | 19                    | 50                 | Pozytywna |
| <b>Rozdzielnia R6.1</b> |                                                                                                                    |               |      |                      |                     |                      |                       |                    |           |
| 6                       | Gniazda dla komputerów pom. 8.12.1, 11.1, 8.2.1, 8.2.1                                                             | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,9                | 40                   | 18                    | 50                 | Pozytywna |
| 7                       | Gniazda dla komputerów pom. 8.2.2, 8.2.2, 8.2.3                                                                    | IID 40        | [A]  | 30                   | 22,8                | 40                   | 19                    | 50                 | Pozytywna |
| 8                       | Gniazda dla komputerów pom. 8.2.3, 8.11, 8.11                                                                      | IID 40        | [A]  | 30                   | 22,9                | 40                   | 21                    | 50                 | Pozytywna |
| 9                       | Gniazda dla komputerów pom. 8.11, 8.1, 8.3                                                                         | IID 40        | [A]  | 30                   | 22,5                | 40                   | 19                    | 50                 | Pozytywna |
| 10                      | Gniazda dla komputerów pom. 8.3, 8.4.1, 8.4.1                                                                      | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,9                | 40                   | 19                    | 50                 | Pozytywna |
| 11                      | Gniazda dla komputerów pom. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.2                                                                    | IID 40        | [A]  | 30                   | 22,8                | 40                   | 18                    | 50                 | Pozytywna |
| 12                      | Gniazda dla komputerów pom. 8.8, 8.8, 8.8                                                                          | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,7                | 40                   | 19                    | 50                 | Pozytywna |
| 13                      | Gniazda dla komputerów pom. 8.6, 8.5, 8.5                                                                          | IID 40        | [A]  | 30                   | 22,8                | 40                   | 19                    | 50                 | Pozytywna |
| 14                      | Gniazda dla komputerów pom. 8.12.2, 8.7, 8.7                                                                       | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,8                | 40                   | 20                    | 50                 | Pozytywna |
| 15                      | Gniazda dla komputerów pom. 10.4, 10.4                                                                             | IID 40        | [A]  | 30                   | 22,3                | 40                   | 19                    | 50                 | Pozytywna |
| 16                      | Gniazda dla komputerów pom. 2.6, 2.6                                                                               | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,7                | 40                   | 20                    | 50                 | Pozytywna |
| 17                      | Gniazda dla komputerów FOYER K.01.01, pom. 10.1, 10.1                                                              | IID 40        | [A]  | 30                   | 22,8                | 40                   | 19                    | 50                 | Pozytywna |
| 18                      | Gniazda dla komputerów pom. 10.2, 10.2                                                                             | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,7                | 40                   | 20                    | 50                 | Pozytywna |
| 19                      | Gniazda dla E-WOKANDY K.01.01, Infopanelu K.01.01                                                                  | IID 40        | [A]  | 30                   | 22,3                | 40                   | 19                    | 50                 | Pozytywna |
| 20                      | Gniazda dla Infokiosku naściennego K.01.01, IKN-1, IKN-2                                                           | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,8                | 40                   | 20                    | 50                 | Pozytywna |

| Lp. | Opis pomieszczenia                                                                               | Wyłącznik RCD | Typ  | I <sub>sc</sub> [mA] | I <sub>n</sub> [mA] | t <sub>sc</sub> [ms] | t <sub>red</sub> [ms] | U <sub>0</sub> [V] | Ocena     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 1   | Gniazda pom. 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.5, 9.1, 9.17, 9.18                                           | IID 40        | [AC] | 30                   | 22,6                | 40                   | 20                    | 50                 | Pozytywna |
| 2   | Gniazda pom. 9.7, 9.4, 9.9, 9.10, 9.8, 9.8, 10.13.6, 10.14.6, 10.22                              | IID 40        | [AC] | 30                   | 21,6                | 40                   | 20                    | 50                 | Pozytywna |
| 3   | Gniazda pom. 9.14, 9.14, 9.15, 9.16, komunikacja K.03.01, podgrzewacz pojemnościowy pom. 10.14.6 | IID 40        | [AC] | 30                   | 21,8                | 40                   | 19                    | 50                 | Pozytywna |
| 4   | Jednostka zewnętrzna dach LIZ4, LIZ5                                                             | IID 40        | [AC] | 30                   | 22,5                | 40                   | 20                    | 50                 | Pozytywna |
| 5   | Jednostka zewnętrzna dach LIZ6, LIZ7                                                             | IID 40        | [AC] | 30                   | 21,9                | 40                   | 19                    | 50                 | Pozytywna |
| 6   | Gniazda dla komputerów pom. 9.6.1, 9.6.1, 9.6.1                                                  | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,4                | 40                   | 20                    | 50                 | Pozytywna |
| 7   | Gniazda dla komputerów pom. 9.6.2, 9.6.2, 9.6.2                                                  | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,9                | 40                   | 19                    | 50                 | Pozytywna |
| 8   | Gniazda dla komputerów pom. 9.6.3, 9.6.3, 9.6.3                                                  | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,8                | 40                   | 20                    | 50                 | Pozytywna |
| 9   | Gniazda dla komputerów pom. 9.5, 9.5, 9.1, 9.1                                                   | IID 40        | [A]  | 30                   | 22,9                | 40                   | 19                    | 50                 | Pozytywna |
| 10  | Gniazda dla komputerów pom. 9.17, 9.18, 9.7                                                      | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,4                | 40                   | 20                    | 50                 | Pozytywna |
| 11  | Gniazda dla komputerów pom. 9.4, 9.4, 9.9, 9.10                                                  | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,8                | 40                   | 19                    | 50                 | Pozytywna |
| 12  | Gniazda dla komputerów pom. 9.8, 9.6, 9.6                                                        | IID 40        | [A]  | 30                   | 22,2                | 40                   | 18                    | 50                 | Pozytywna |
| 13  | Gniazda dla komputerów pom. 9.14, 9.14, 9.14                                                     | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,1                | 40                   | 19                    | 50                 | Pozytywna |
| 14  | Gniazda dla komputerów pom. 9.15, 9.16, 10.22, 9.18                                              | IID 40        | [A]  | 30                   | 21,8                | 40                   | 20                    | 50                 | Pozytywna |

## Pomieszczenia pracy

W dniu 19.06.2018r. inspektor pracy kontrolując zagadnienie związane z wolną powierzchnią podłogi (nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.), wysokością pomieszczeń pracy oraz wolną objętością pomieszczenia ustalono, że tylko w pokojach nr:

- 131 o powierzchni 16,6m<sup>2</sup> – zatrudnione 3 osoby,
- 132 o powierzchni 21,7m<sup>2</sup> – zatrudnione 4 osoby,
- 134 o powierzchni 24m<sup>2</sup> – zatrudnione 4 osoby,
- 045 o powierzchni 23,4m<sup>2</sup> – zatrudnione 4 osoby,

zasługują na rozważenie działań organizacyjnych celem zwiększenia powierzchni pomieszczenia pacy przypadających na jednego pracownika (w powyższych pomieszczeniach oprócz powierzchni zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. zorganizowano drogę komunikacyjną biegnącą przez poszczególne pomieszczenia pracy).

W załączniku nr 6 do protokołu z kontroli załączono schematy piętrowe budynku sądu, z których łatwo można odczytać powierzchnie poszczególnych pomieszczeń pracy.

### **Praca na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe i ergonomia stanowisk pracy.**

W trakcie kontroli inspektor pracy ustalił, że stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe zapewnione przez pracodawcę spełniają wymagania określone w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). W trakcie kontroli stwierdzono tylko kilka przypadków usytuowania monitorów ekranowych na wysokości powyżej poziomu wzroku pracownika.

Ponadto analizując zagadnienia związane z ergonomią stanowisk pracy na Sali rozpraw ustalono, że niektórzy z sędziów zgłaszali uwagi w zakresie zapewnienia dodatkowej płaszczyzny roboczej (usytuowanej naprzeciw stanowiska sędziego) przeznaczonej dla sędziego do podpisania dokumentów przez uczestników rozprawy (świadków, oskarżonych). Zabudowane meble biurowe

Powyższe zobrazowano w załączonej dokumentacji fotograficznej.

### **Zagadnienia dotyczące wentylacji pomieszczeń pracy**

W trakcie czynności kontrolnych pracownicy skarżyli się na uciążliwości w zakresie wysokiej temperatury powietrza w pomieszczeniach pracy oraz niskiej skuteczności wentylacji pomieszczeń pracy.

Powyższe wynikało z wysokiej temperatury powietrza na zewnątrz (miesiąc czerwiec i lipiec 2018) oraz częstymi złożonymi awariami systemu wentylacji i klimatyzacji mechanicznej w skład, którego wchodził min. Agregat chłodniczy firmy TRANE typu RTAF310 zainstalowanym na dachu budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach. Ze względu na złożoność i rozległość układu wentylacyjno – klimatyzacyjnego i fakt objęcia urządzeń gwarancjami wykonawców prace związane z jego naprawą przedłużały się. Awarie zostały usunięte na początku sierpnia 2018r. i na dzień dzisiejszy wentylacja – klimatyzacja mechaniczna pomieszczeń pracy działa prawidłowo.

Opis agregatu

Sintesis RTAF to chłodzone powietrzem agregaty chłodnicze ze sprężarką spiralno-rotacyjną przeznaczone do instalacji na zewnątrz. W agregatach Sintesis RTAF zastosowano układ sterowania logicznego Adaptive Control™ firmy Trane, który monitoruje zmienne sterowania służące do zarządzania pracą agregatu. Adaptacyjny układ sterowania ma możliwość dostosowywania zmiennych wydajności, aby w razie potrzeby uniknąć wyłączenia agregatu i utrzymać produkcję wody lodowej. Urządzenia są wyposażone w dwa niezależne obwody czynnika chłodniczego. W wersji HSE HSS jedna sprężarka jest sterowana dedykowanym napędem o częstotliwości adaptacyjnej. Każdy obwód czynnika chłodniczego jest wyposażony w filtr, wziernik, elektroniczny zawór rozprężny oraz zawory napełniania. Parownik płaszczowo-rurowy CHIL™ (Compact-High performance-Integrated design-Low charge) jest produkowany zgodnie z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (PED). Każdy parownik jest całkowicie izolowany i wyposażony w przyłącza spustu wody i odpowietrzania.

W dniu 12.03.2018r. pracodawca **SĄD REJONOWY W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE, UL.KAZIMIERZOWSKA 31A** podpisał z firmą **Systemy Wentylacji i Klimatyzacji INSTALWENT Jakub Piotr Przybysz Ujżzanów 78A 08-110 Siedlce** umowę dotyczącą:

### § 1

Przedmiotem Umowy, jest usługa przeglądu oraz bieżącej konserwacji sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wentylacyjnych oraz klimatyzatorów w budynkach i na posesji Sądu Rejonowego w Siedlcach.

#### 1. Wykonawca zobowiązany jest między innymi:

- 1) do wykonania oględzin, przeglądów i konserwacji sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wentylacyjnych oraz klimatyzatorów w budynkach i na posesji Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A oraz klimatyzatora znajdującego się w siedzibie Sądu Rejonowego w Siedlcach VIII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Łosicach przy ul. Szpitalnej 2, 08-200 Łosice (urządzenie nie podlega gwarancji).
  - 2) do utrzymywania opisanych w § 10 kanałów komunikacyjnych z Zamawiającym.
2. Oględziny, przeglądy i konserwacje sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wentylacyjnych oraz klimatyzatorów w budynkach i na posesji Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A obejmują w szczególności:
- Instalację wody zimnej i ciepłej użytkowej (instalacja wodociągowa)
  - Instalację kanalizacji sanitarnej;
  - Instalację kanalizacji deszczowej;
  - System nawadniający;
- Instalację wodną w obiegu ciepła i chłodu technologicznego
  - Klimatyzatory
  - Wentylacje

Zagadnienie dotyczące nieotwieranych okien w części pomieszczeń pracy związane jest z uwarunkowaniami projektowymi i konstrukcyjno – architektonicznymi. Przepisy prawa pracy nie nakładają obowiązku zapewnienia w przedmiotowych pomieszczeniach pracy otwieranych okien pod warunkiem spełnienia wymagań w zakresie dostarczenia do pomieszczenia świeżego powietrza i odprowadzenia zużytego przez system wentylacji mechanicznej a powyższe wymagania są spełnione przy prawidłowo działającym systemie wentylacji mechanicznej.

Należy dodać, że w okresie najcięższych upałów pracodawca zmniejszył wymiar czasu pracy zatrudnionych pracowników (z prawem do wynagrodzenia) celem ograniczenia uciążliwości związanej z mikroklimatem gorącym.

### **Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy**

W trakcie kontroli pracodawca przedstawił inspektorowi pracy zestawienie prowadzonych szkoleń okresowych w zakresie bhp w okresie od 28.06.2012r. do 14.06.2018r.

Powyższe zestawienie stanowi załącznik nr 7 do protokołu z kontroli.

### **Profilaktyczne badania lekarskie zatrudnionych pracowników.**

Kontrolując akta osobowe zatrudnionych pracowników ustalono, że pracownicy posiadają zaświadczenia lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

### **Prace w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego i drabin**

W trakcie kontroli pracodawca przedstawił inspektorowi pracy zestawienie urządzeń transportowych (wózki do przewożenia dokumentacji, drabiny oraz podesty) z określeniem usytuowania pomieszczenia oraz przynależności do poszczególnego wydziału sądu.

Powyższe zestawienie stanowi załącznik nr 8 do protokołu z kontroli.

W trakcie kontroli stanowisk pracy w dniu 19.06 i 22.06.2018r. stwierdzono następujące nieprawidłowości

- oznakowanie poszczególnych obwodów w elektrycznych rozdzielnicach zlokalizowanych w pomieszczeniach sądu odnoszą się do oznakowania określonego w dokumentacji projektowej np. Gniazda 230V K01.09, K01.10

(brak oznaczenia odnoszącego się do faktycznie istniejących pomieszczeń)  
– fot.,

- górna krawędź monitorów ekranowych komputerów w kilku pomieszczeniach biurowym na wysokości powyżej poziomu wzroku pracownika - fot. ,
- balustrada ochronna klatki schodowej na spoczniku (II piętro) nie posiada listwy krawężnikowej – fot.
- brak schematu technologicznego z oznaczeniem armatury wchodzącej w skład układu dla urządzeń i instalacji zlokalizowanych w pomieszczeniu Kotłowni - fot.
- Brak oznakowania dopuszczalnych parametrów na manometrach i termometrach zlokalizowanych w pomieszczeniu Kotłowni - fot.,
- brak schematu technologicznego z oznaczeniem armatury wchodzącej w skład układu dla urządzeń i instalacji zlokalizowanych w pomieszczeniu Maszynowni I - fot.
- Brak oznakowania dopuszczalnych parametrów na manometrach i termometrach zlokalizowanych w pomieszczeniu Maszynowni I - fot.,
- Brak oznakowania progów o wysokości 0,15m w miejscu wejścia na podwyższenie przeznaczone dla składów orzekających zlokalizowanych w salach rozpraw – fot.
- brak ładu i porządku w pomieszczeniu informatyków – fot.,
- brak półek i stojaków dla sprzętu ochronnego zlokalizowanego w pomieszczeniu Stacji Transformatorowej 15/0,4kV „06A 0052 Sąd Kazimierzowska” – fot.,
- brak instrukcji bezpiecznej obsługi Agregatu prądotwórczego (SZR) typu ECO 43-1LN/4 o mocy 1100kVA dotyczącej sytuacji awaryjnych zlokalizowanego w pomieszczeniu Agregatu i zbiorników paliwa. – fot.

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: ,

b/ poleceń: .

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a)(\*) załącznik(i) nr 10 do protokołu.

4. W czasie kontroli sprawdzono/nie sprawdzano(\*) tożsamość:

nie sprawdzano

---

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli pobrano/nie pobrano(\*) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie pobierano



6. W czasie kontroli udzielono/nie udzielono(\*\*) porad:

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 15,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 6,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: 3.

7. Do protokołu załącza się/nie załącza się(\*\*) załączników: 10, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. Plany w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Sądu sporządzane są w I kwartale roku kalendarzowego (nie później niż do końca marca). Przykładowe plany urlopów na 2018r wybranych jednostek (komórek) stanowią załącznik nr 1 do protokołu z kontroli.

Załącznik nr 2. Wykaz osób z uwzględnieniem zaległych urlopów wypoczynkowych stanowi załącznik nr 2 do protokołu z kontroli.

Załącznik nr 3. Do protokołu z kontroli załączono (zał. Nr 3) przykładową ewidencję czasu pracy wybranych pracowników za okres od marca do maja 2018r.

Załącznik nr 4. kopie zarządzeń Nr26 z dnia 19.04.2018r. i Nr35 z dnia 25.06.2018r. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w sprawie harmonogramu dyżurów dotyczących tymczasowego aresztowania oraz trybów przyspieszonych.

Załącznik nr 5. Kserokopie „Instrukcja prowadzenia ruchu i eksploatacji Stacji Transformatorowe 15/0,4kV „06A 0052 Sąd Kazimierzowska”, „Instrukcja eksploatacji oraz współpracy z Energetyką Zawodową Stacja Transformatorowe 15/0,4kV nr :06A 0052 Sąd Kazimierzowska”

Załącznik nr 6. W załączniku nr 6 do protokołu z kontroli załączono schematy piętrowe budynku sądu, z których łatwo można odczytać powierzchnie poszczególnych pomieszczeń pracy.

Załącznik nr 7. zestawienie prowadzonych szkoleń okresowych w zakresie bhp w okresie od 28.06.2012r. do 14.06.2018r.

Załącznik nr 8. zestawienie urządzeń transportowych (wózki do przewożenia dokumentacji, drabiny oraz podesty) z określeniem usytuowania pomieszczenia oraz przynależności do poszczególnego wydziału sądu.

Załącznik nr 9. Dokumentacja fotograficzna.

Załącznik nr 10. Wykaz decyzji ustnych

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

SSR Agnieszka Tomaszewicz - Celińska - Prezes Sądu Rejonowego, SSR Jolanta Warsz - Wice Prezes Sądu Rejonowego, Agnieszka Piekart - Dyrektor Sądu Rejonowego, Adam Florczykiewicz - Inspektor, Agnieszka Zielińska Artych - Kierownik Oddziału Administracyjnego,

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień .....

.....

.....

.....

Na tym protokół zakończono.

Siedlce, dnia 05.09.2018

**NADINSPEKTOR PRACY**

*mgr inż. Robert Kowieski*

(podpis i pieczęć inspektora pracy)



W dniu 05.09.2018 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Siedlcach

Agnieszka Piekart

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

PREZES  
Sądu Rejonowego w Siedlcach

Agnieszka Piekart

### Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.  
Do protokołu złożono wniosek/nie złożono wniosku. (\*\*)  
Wniosek stanowi załącznik nr ..... do protokołu kontroli. (\*\*)
3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia wniesiono/nie wniesiono/zostaną wniesione(\*\*)  
do dnia .....

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr ..... do protokołu kontroli. (\*\*)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....  
.....  
.....  
.....

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).(\*\*)

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Siedlcach

Agnieszka Piekart

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

PREZES  
Sądu Rejonowego w Siedlcach

Agnieszka Piekart

NADINSPEKTOR PRACY

mgr inż. Robert Kowieski

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Siedlce 5.09.2018

(miejsce i data podpisania protokołu)

(\*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(\*\*) – niepotrzebne skreślić



C

C

1000000

PAŃSTWOWA  
INSPEKCYJA PRACY  
OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY  
W WARSZAWIE  
ODDZIAŁ W SIEDLCACH  
(pieczęć naczelniczkowa Inspektora pracy) - ka 97  
TEL. 227-66-2-110

Siedlce, dnia 05.09.2018 r.

Nr rej. 150059-5310-K028-Ws01/18



Sąd Rejonowy w Siedlcach  
Kazimierzowska 31/a  
08-110 Siedlce

## WYSTĄPIENIE

Na podstawie art. 11 pkt 8, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623) po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach): 20.07.2018; 31.07.2018 r.

### wnoszę o:

1. zamieszczanie w teczkach akt osobowych, wczęści "C" jedynie dokumentów pracowniczych związanych z rozwiązaniem stosunku pracy

#### Podstawa prawna:

- art. 94, ust. 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018 r. poz. 1076),
- § 6. 2. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017r. poz. 894),

2. udzielanie pracownikom urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabyli do niego prawo,

#### Podstawa prawna:

- art. 161 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018 r. poz. 1076),

3. udzielanie urlopów wypoczynkowych zgodnie z ustalonym planem urlopów,

#### Podstawa prawna:

- art. 163§ ~1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018 r. poz. 1076),

4. udzielanie niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych zgodnie z ich planem najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego,

#### Podstawa prawna:

- art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018 r. poz. 1076),

**Pouczenie:**

O terminie i sposobie realizacji ujętych w wystąpieniu wniosków należy zawiadomić inspektora pracy kierującego niniejsze wystąpienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia (art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

[PS]

STARSZY INSPEKTOR PRACY  
  
.....  
(podpis, pieczęć inspektora pracy)

(\*) – niepotrzebne skreślić

Siedlce, dnia 05.09.2018 r.

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 150106-5301-K025-Nk01/18



180905122751265150106

Pracodawca  
SĄD REJONOWY W SIEDLCACH  
UL. KAZIMIERZOWSKA 31A  
08-110 SIEDLCE

## NAKAZ

Na podstawie art. 11 pkt 1, 6, 6a<sup>(\*)</sup> w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623), po przeprowadzeniu kontroli w dniu(-ach): 18,19,22.06; 6,20.07; 14.08; 5.09.2018 r.

### nakazuję:

1. Zaktualizować i ujednolicić „Instrukcja prowadzenia ruchu i eksploatacji Stacji Transformatorowej 15/0,4kV „06A 0052 Sąd Kazimierzowska” i „Instrukcja eksploatacji oraz współpracy z Energetyką Zawodową Stacja Transformatorowa 15/0,4kV nr :06A 0052 Sąd Kazimierzowska” w zakresie określenia prowadzącego eksploatację, osób uprawnionych i upoważnionych dla urządzeń oraz sieci elektrycznych.

**Termin wykonania:** 31.10.2018

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623),
- art.207 § 2 pkt.1 i art.237<sup>4</sup> § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018 r. poz. 1076),
- § 2, § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 492),

2. Oznakować i opisać zabezpieczenia obwodów elektrycznych w elektrycznych rozdzielnicach prądu zlokalizowanych w pomieszczeniach sądu w sposób pozwalający na identyfikację poszczególnych obwodów i zabezpieczeń.

**Termin wykonania:** 31.10.2018

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623),
- art.207 § 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018 r. poz. 1076),
- § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 492),

3. Wyposażyć balustradę ochronną klatki schodowej na spoczniku (II piętro) zabezpieczającą przed upadkiem z wysokości w listwę krawężnikową.

**Termin wykonania:** 31.10.2018





**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623),
- art.207 § 2 pkt.1 i 2 oraz art.214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018 r. poz. 1076),
- § 106 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
- § 298 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 ze zmianami z 2017r. Dz.U. poz. 2285),

4. Oznakować właściwymi barwami / znakami bezpieczeństwa progi o wysokości 0,15m w miejscu wejścia na podwyższenie przeznaczone dla składów orzekających zlokalizowanych w salach rozpraw.

**Termin wykonania:** 31.10.2018

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623),
- art.207 § 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018 r. poz. 1076),
- § 6 ust.1;2;3;4;5, § 55 ust.4, § 83 ust.3 oraz załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

5. Zapewnić w pomieszczeniu Maszynowni I schemat technologiczny instalacji z opisem i oznakowaniem części składowych armatury (zawory, pompy) w sposób pozwalający na ich identyfikację dla urządzeń i instalacji zlokalizowanych w pomieszczeniu Maszynowni I.

**Termin wykonania:** 31.10.2018

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623),
- art.207 § 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018 r. poz. 1076),
- § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 492),

6. Zapewnić półki i stojaki dla sprzętu ochronnego zlokalizowanego w pomieszczeniu Stacji Transformatorowej 15/0,4kV „06A 0052 Sąd Kazimierzowska”

**Termin wykonania:** 31.10.2018

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623),
- art.207 § 2 pkt.1, art.237<sup>6</sup> § 1 i 3 i art.237<sup>9</sup> § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018 r. poz. 1076),
- § 8 i § 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 492),
- § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912),
- „Instrukcja prowadzenia ruchu i eksploatacji Stacji Transformatorowej 15/0,4kV „06A 0052 Sąd Kazimierzowska” i „Instrukcja eksploatacji oraz współpracy z Energetyką Zawodową Stacja Transformatorowa 15/0,4kV nr :06A 0052 Sąd Kazimierzowska”,





**Uzasadnienie:**

- Zgodnie z postanowieniami § 16. ust 1-5 narzędzia pracy i sprzęt ochronny należy przechowywać w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej sprawności. Sposób ewidencjonowania i kontroli sprzętu ochronnego ustala pracodawca.
2. Narzędzia pracy i sprzęt ochronny powinny być poddawane okresowym próbom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.
  3. Sprzęt ochronny, o którym mowa w ust. 1, powinien być oznakowany w sposób trwały przez podanie numeru ewidencyjnego, daty następnej próby okresowej oraz cechy przeznaczenia.
  4. Zabronione jest używanie narzędzi i sprzętu, które nie są oznakowane.
  5. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencję sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej.

7. Opracować i udostępnić pracownikom do stałego korzystania instrukcje bhp dotyczące instrukcji bezpiecznej obsługi Agregatu prądotwórczego (SZR) typu ECO 43-1LN/4 o mocy 1100kVA dotyczącej sytuacji awaryjnych zlokalizowanego w pomieszczeniu Agregatu i zbiorników paliwa.

**Termin wykonania:** 31.10.2018

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623),
  - art.237<sup>4</sup> § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018 r. poz. 1076),
  - § 41 ust.1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
  - § 30 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745),
8. Zorganizować / wyposażyć stanowiska wyposażone w monitory ekranowe zlokalizowane w pomieszczeniach sali rozpraw zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w zakresie zapewnienia dodatkowej płaszczyzny roboczej (usytuowanej naprzeciw stanowiska sędziego) przeznaczonej dla sędziego do podpisania dokumentów przez uczestników rozprawy (świadków, oskarżonych).

**Termin wykonania:** 31.12.2018

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623),
- art.207 § 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018 r. poz. 1076),
- § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
- § 4 rozporządzenia, pkt. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973),

**Pouczenie:**

Od decyzji podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie adres: 01-231 Warszawa, Płocka 11/13



Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania nakazu (art. 34 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy), za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał nakaz (art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec inspektora pracy, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wniesienie odwołania od zawartych w nakazie decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, nie wstrzymuje obowiązku ich wykonania (art. 130 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

O realizacji decyzji zawartych w nakazie należy z upływem określonych w decyzjach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

Winny niewykonania nakazu inspektora pracy podlega karze grzywny.

Niewykonanie nakazu inspektora pracy spowoduje zastosowanie środków egzekucyjnych w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).

[RK]

(\*) – niepotrzebne skreślić

PAŃSTWOWY INSPEKTOR PRACY

*mgr inż. Robert Kowieski*

.....  
(podpis i pieczęć inspektora pracy)





Nr rej. 150106-5301-K025-Nu01/18

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr rej.: 150106-5301-K025-P/18

## W Y K A Z

### decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli

| Lp. | Treść decyzji                                                                                                                              | Data i godz. wydania decyzji | Termin realizacji* | Imię i nazwisko, stanowisko osoby, której ogłoszono decyzję | Podpis osoby, której ogłoszono decyzję |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                          | 3                            | 4                  | 5                                                           | 6                                      |
| 1   | Zapewnić aby górna krawędź monitorów ekranowych komputerów w pomieszczeniach biurowym była na wysokości poniżej poziomu wzroku pracownika. | 22.06.2018                   |                    | Inspektor                                                   |                                        |
| 2   | Oznakować dopuszczalne parametry na manometrach i termometrach zlokalizowanych w pomieszczeniu Kociołowni - fot.,                          | 22.06.2018                   |                    | Inspektor                                                   |                                        |
| 3   | Oznakować dopuszczalne parametry na manometrach i termometrach zlokalizowanych w pomieszczeniu Maszynowni I - fot.,                        | 22.06.2018                   |                    | Inspektor                                                   |                                        |
| 4   | Zapewnić ład i porządek w pomieszczeniu informatyków,                                                                                      | 22.06.2018                   |                    | Inspektor                                                   |                                        |

Decyzja(-je) nr 1, 2, 3, 4 została(-y) zrealizowane w trakcie kontroli.

\* Oznacza się wyłącznie w odniesieniu do decyzji, których termin realizacji przypada po zakończeniu kontroli.

Siedlce 22.06.2018  
(miejscowość i data)

NADINSPEKTOR PRACY  
mgr inż. Robert Kowalski  
(podpis i pieczęć inspektora pracy)



